Gewerk	Datum von	Datum bis	Tage	Gefährdungen,Einrichtungen	Lösungen,Maßnahmen	ausg. Lösungskonzepte	Regelwerk	Ord.-Nr.	Koordination gg5	Koordination gg6	Bestimmungen	Anweisungen	Vma	Verantwortliche
BAUSTELLENEINRICHTUNG	24.09.2007	18.07.2008	299											
	24.09.2007	18.07.2008	299	Allgemein		Jedes Unternehmen ist verpflichtet eine funktionierende Rettungskette zu schaffen Sofortmaßnahmen - Notruf - Erste Hilfe - Rettungsdienst - Krankenhaus - Einöhefer auf der Baustelle - Ausfang Erste Hilfe – wo findet man Verbandskasten, Krankentrage,Sanitätsraum - Anschriften Einöhefer, Rettungsdienst, Krankenhaus, Feuerwehr - Beschränkung Flucht und Rettungswege - Alarmplan aufstellen Kontrollen: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind regelmäßig durch Elektrofachkräfte zu überprüfen und durch Prüfdiebstl, Bandersie o.ä. zu kennzeichnen.								
	24.09.2007	18.07.2008	299	Bauwelfensicherung	Bauzaun		BM BM	10.2.51 10.2.52			- UVV "Allgemeine Vorschriften" BGV-A1 (VBG 1) - Bauwellensicrung			
					Türen und Tore		BM BM SLB000	10.2.53 10.2.54 203 bis 211						
	24.09.2007	18.07.2008	299	Brandschutz	Handfeuerlöscher		GM	A 105			- UVV "Allgemeine Vorschriften" BGV-A1 (VBG 1) - "Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern" (ZH 1/201) - Bauwellensicrung			
	24.09.2007	18.07.2008	299	Sanitäranlagen	Sanitäranlagen		BM BM BM BM BM BM BM SLB000	01.3.4 01.3.5 01.3.6 01.3.7 01.3.8 01.3.9 01.3.10 01.3.11 08005-0005?			- UVV "Allgemeine Vorschriften" BGV-A1 (VBG 1) - Arbeitsstättenverordnung - Arbeitsstättenrichtlinie - Gewerbeordnung §120c UVV"Erste Hilfe" (VBG 109) - Richtlinie für die Unterkünfte ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland			
							GM	A 173						
ROHBAU KG-SB	24.09.2007	27.03.2008	186											
	24.09.2007	27.03.2008	186	Hochgelegene Arbeitsplätze	Arbeitsgerüst		BM BM	03.2.3 03.2.5	S04		- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
					Seitenschutz an Wandöffnungen		BM BM BM	03.3.10 03.3.11 03.3.12						
	24.09.2007	27.03.2008	186	Schweißen Stahlkonstruktion Verbindung	Brandschutz		GM	D 31			- UVV "Schweißen, Schneiden, v. Verfahren" BGV-D1 - UVV "Arbeitsmedizinische Vorsorge" BGV-A4 - UVV "Sicherheitsberat. am Arbeitsplatz" BGV-A8 - UVV "Verwendung von Flüssiggas" BGV-D34 - Druckbehälterverordnung			
	24.09.2007	27.03.2008	186	Wandöffnungen	Seitenschutz		BM BM BM SLB000 GM	03.3.10 03.3.11 03.3.12 24391 C 8	S21A		- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - Arbeitsstättenverordnung - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
	24.09.2007	27.03.2008	186	Decken -Bauwerkinnenkanten Bodenöffnungen	Umwehrungen		BM SLB000	03.03.02 24391			- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - Arbeitsstättenverordnung - Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) 12/1-3 - SR für Auflengnetze (ZH 1/560) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
					Abdeckungen		BM BM BM SLB000	04.3.1 04.3.2 04.3.3 2434	S07					
DACHDECKERARBEITEN	07.01.2008	01.02.2008	26											
	07.01.2008	01.02.2008	26	Bodenöffnungen/Dachöffnungen	Umwehrungen		BM BM BM SLB020 GM	04.3.4 04.3.5 04.3.6 002 C 8	S30		- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - Arbeitsstättenverordnung - SR für Auflengnetze (ZH 1/560) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
					Auffangnetze		BM BM SLB000 SLB020 SLB020 GM	04.3.19 04.3.20 24393 006 956 C 42						
	07.01.2008	01.02.2008	26	Nicht begehbare Bauteile	Liesfverfelende Beilage		BM BM GM	01.5.18 01.5.19 D 54			- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
	07.01.2008	01.02.2008	26	Dachrauschkanten, Dachkanten und Aufsatzeröffnungen Hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege	Seitenschutz		BM BM BM SLB000 GM	03.3.4 03.3.5 03.3.6 24391 C 8	S21		- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - Arbeitsstättenverordnung - SR für Auflengnetze (ZH 1/560) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
					Arbeitsgerüste		BM	03.2.3		B07				
					Fanggerüst		BM BM BM GM	12.3.1 12.3.3 12.3.4 C 9						
GERÜST	07.01.2008	15.02.2008	40											
	07.01.2008	15.02.2008	40	Allgemein		Am Gerüst muss ein Typenschild mit folgenden Angaben angebracht sein: - DIN 4420 - Gerüstgruppe - Gerüstersteller								
	07.01.2008	15.02.2008	40	Bauzustände	Bauzustandsprüfung						- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37)			
	07.01.2008	15.02.2008	40	Gefahrenbereiche	Absperren		GM GM GM GM GM	D 75 D 76 D 77 D 78 D 79			- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - UVV "Sicherheitsberat. am Arbeitsplatz" BGV-A8			
MALER- UND PUTZARBEITEN FASSADE/FENSTER	07.01.2008	01.02.2008	26											
	07.01.2008	01.02.2008	26	Hochgelegene Arbeitsplätze an Decken	Behelfsgerüst		GM	C 83			- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
	07.01.2008	01.02.2008	26	Hochgelegene Arbeitsplätze an Fassaden	Arbeitsgerüste		BM BM	08.1 08.2		B07	- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - UVV "Hebebühnen" (VBG 14) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste" - DIN 4422 "Fahrgerüste"			
					Gerüstbekleidung		BM	08.7						
	07.01.2008	01.02.2008	26	Wandöffnungen	Seitenschutz		BM BM BM SLB000 GM	03.3.10 03.3.11 03.3.12 24391 C 8	S21		- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
AUFZUG	25.02.2008	27.03.2008	28											
	25.02.2008	27.03.2008	28	Schächte (vertikal)	Seitenschutz		BM BM BM SLB000 GM	03.3.4 03.3.5 03.3.6 24391 C 8			- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
					Podeste		BM BM BM SLB000	03.3.1 03.3.2 03.3.3 815						
	25.02.2008	27.03.2008	28	Schweißen	Löftung		GM	D 31			- UVV "Schweißen,Schneiden,v.Verfahren" BGV-D1 - UVV "Arbeitsmedizinische Vorsorge" BGV-A4 - UVV "Sicherheitsberat.am Arbeitsplatz" BGV-A8 - UVV "Verwendung von Flüssiggas" BGV-D34 - Druckbehälterverordnung			
					Brandschutz		GM GM	D 31 D 32						
	25.02.2008	27.03.2008	28	Decken -Bauwerkinnenkanten Bodenöffnungen	Umwehrungen		BM SLB000	03.03.02 24391			- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - Arbeitsstättenverordnung - Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) 12/1-3 - SR für Auflengnetze (ZH 1/560) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
					Abdeckungen		BM BM BM SLB000	04.3.1 04.3.2 04.3.3 2434	S07					
	25.02.2008	27.03.2008	28	Wandöffnungen	Seitenschutz		BM BM BM SLB000 GM	03.3.10 03.3.11 03.3.12 24391 C 8	S21		- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
INNENAUSBAU GESAMT	03.12.2007	18.07.2008	229											
ESTRICH	03.12.2007	06.03.2008	95											
	03.12.2007	06.03.2008	95	Verkehrswege, allgemeine Gefahren wie: Stolpern, Rutschen, Stürzen	ausreichend tragfähig, belastfrei und breit, keine Rutschgefahr arbeitsbegleitende Entfernen von Baustellblen und Berätumen anderen Gegenständen		GM GM	A 4 A 3			BGV C22, BGV A1, ArbStätttV §§4#5,BG-Regeln			
SCHLOSSER	24.12.2007	13.03.2008	81											
	24.12.2007	13.03.2008	81	Schweißen	Löftung		GM	D 31			- UVV "Schweißen,Schneiden,v.Verfahren" BGV-D1 - UVV "Arbeitsmedizinische Vorsorge" BGV-A4 - UVV "Sicherheitsberat.am Arbeitsplatz" BGV-A8 - UVV "Verwendung von Flüssiggas" BGV-D34 - Druckbehälterverordnung			
					Brandschutz		GM GM	D 31 D 32						
	24.12.2007	13.03.2008	81	Abstutz von Leiter		Leitern: Es kann zu gefährlichen Stützen kommen, wenn die Leiter einsinkt, wegrutscht oder umfällt. 1. Schadhafte Leitern nicht benutzen, z.B. angebrochene Holme und Sprossen von Holzleitern, verbogene und angerickte Metallleitern. Angebrochene Holme, Wangen und Sprossen von Holzleitern nicht flicken. 2. Holzleitern gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse geschützt lagern, keine deckenden Anstriche verwenden. 3. Richtigen Anlegewinkel einhalten. 5) beträgt bei: - Sprossenanlegeleitern: 65-75°, - Stufenanlegeleitern: 60-70°. 4. Leitern nur an sichere Stützpunkte anlehnen. Mindestens 1 m über die Ausstittsstelle hinauragen lassen.								
HAUSTECHNIK, ELEKTRO, SANITÄR, HEIZUNG	24.12.2007	18.07.2008	208											
	24.12.2007	18.07.2008	208	Decken -Bauwerkinnenkanten Bodenöffnungen	Umwehrungen		BM SLB000	03.03.02 24391			- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - Arbeitsstättenverordnung - Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) 12/1-3 - SR für Auflengnetze (ZH 1/560) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
					Abdeckungen		BM BM BM SLB000	04.3.1 04.3.2 04.3.3 2434	S07					
	24.12.2007	18.07.2008	208	Strom		Kontrollen: Werden Kontrollen nicht regelmäßig durchgeführt, treiben eventuelle Mängel unerkannt, die für den Menschen gefährlich werden können. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind regelmäßig durch Elektrofachkräfte zu überprüfen und durch Prüfdiebstl, Bandersie o.ä. zu kennzeichnen.								
	24.12.2007	18.07.2008	208	Decken -Bauwerkinnenkanten Bodenöffnungen	Umwehrungen		BM SLB000	03.03.02 24391			- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - Arbeitsstättenverordnung - Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) 12/1-3 - SR für Auflengnetze (ZH 1/560) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
					Abdeckungen		BM BM BM SLB000	04.3.1 04.3.2 04.3.3 2434	S07					
BODENBELAG, FLIESEN	04.02.2008	04.07.2008	152											
	04.02.2008	04.07.2008	152	Decken -Bauwerkinnenkanten Bodenöffnungen	Umwehrungen		BM SLB000	03.03.02 24391			- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - Arbeitsstättenverordnung - Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) 12/1-3 - SR für Auflengnetze (ZH 1/560) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
					Abdeckungen		BM BM BM SLB000	04.3.1 04.3.2 04.3.3 2434	S07					
BEIPUTZARBEITEN	14.01.2008	16.05.2008	124											
	14.01.2008	16.05.2008	124	Stutz von Leiter		Leitern: Es kann zu gefährlichen Stützen kommen, wenn die Leiter einsinkt, wegrutscht oder umfällt. 1. Schadhafte Leitern nicht benutzen, z.B. angebrochene Holme und Sprossen von Holzleitern, verbogene und angerickte Metallleitern. Angebrochene Holme, Wangen und Sprossen von Holzleitern nicht flicken. 2. Holzleitern gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse geschützt lagern, keine deckenden Anstriche verwenden. 3. Richtigen Anlegewinkel einhalten. 5) beträgt bei: - Sprossenanlegeleitern: 65-75°, - Stufenanlegeleitern: 60-70°. 4. Leitern nur an sichere Stützpunkte anlehnen. Mindestens 1 m über die Ausstittsstelle hinauragen lassen.								
	14.01.2008	16.05.2008	124	Decken -Bauwerkinnenkanten Bodenöffnungen	Umwehrungen		BM SLB000	03.03.02 24391			- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - Arbeitsstättenverordnung - Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) 12/1-3 - SR für Auflengnetze (ZH 1/560) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
					Abdeckungen		BM BM BM SLB000	04.3.1 04.3.2 04.3.3 2434	S07					
	14.01.2008	16.05.2008	124	Wandöffnungen	Seitenschutz		BM BM BM SLB000 GM	03.3.10 03.3.11 03.3.12 24391 C 8	S21		- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
MALER INNEN	25.02.2008	18.07.2008	145											
	25.02.2008	18.07.2008	145	Abstutz von Leiter		Leitern: Es kann zu gefährlichen Stützen kommen, wenn die Leiter einsinkt, wegrutscht oder umfällt. 1. Schadhafte Leitern nicht benutzen, z.B. angebrochene Holme und Sprossen von Holzleitern, verbogene und angerickte Metallleitern. Angebrochene Holme, Wangen und Sprossen von Holzleitern nicht flicken. 2. Holzleitern gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse geschützt lagern, keine deckenden Anstriche verwenden. 3. Richtigen Anlegewinkel einhalten. 5) beträgt bei: - Sprossenanlegeleitern: 65-75°, - Stufenanlegeleitern: 60-70°. 4. Leitern nur an sichere Stützpunkte anlehnen. Mindestens 1 m über die Ausstittsstelle hinauragen lassen.								
	25.02.2008	18.07.2008	145	Decken -Bauwerkinnenkanten Bodenöffnungen	Umwehrungen		BM SLB000	03.03.02 24391			- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - Arbeitsstättenverordnung - Arbeitsstättenrichtlinie (ASR) 12/1-3 - SR für Auflengnetze (ZH 1/560) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			
					Abdeckungen		BM BM BM SLB000	04.3.1 04.3.2 04.3.3 2434	S07					
	25.02.2008	18.07.2008	145	Wandöffnungen	Seitenschutz		BM BM BM SLB000 GM	03.3.10 03.3.11 03.3.12 24391 C 8	S21		- UVV "Bauarbeiten" BGV-C22 (VBG 37) - DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgerüste"			

Gemeinsam genutzte Sicherheitseinrichtungen										
24.09.2007	27.03.2008	186	Arbeitsgerüst			S04				
24.09.2007	18.07.2008	299	Bodenabdeckungen			S07				
07.01.2008	18.07.2008	194	Seitenschutz			S21				
24.09.2007	27.03.2008	186	Seitenschutz Wandöffnungen			S21A				
07.01.2008	01.02.2008	26	Umwehrung			S30				

Gemeinsam genutzte Betriebsmittel/Kräfte										
07.01.2008	01.02.2008	26	Arbeitsgerüst				B07			